

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
101	VELKÁ TĚLOCVIČNA	799,66
102	NÁŘAĎOVNA	81,63
103	STROJOVNA VZT	27,94
104	MALÁ TĚLOCVIČNA	158,49
105	KUCHYŇKA	6,30
106	HYGIEN. ZÁZEMÍ ŠATNY MUŽŮ, ZTP	17,83
107	ŠATNA MUŽI	13,47
108	ŠATNA ŽENY	13,47
109	HYGIEN. ZÁZEMÍ ŠATNY ŽEN/ZTP	17,99
110	CHODBA	90,21
111	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ ŠATNY ŽEN	14,11
112	ŠATNA ŽENY	13,47
113	KANCELÁŘ SPRÁVCE	29,16
114	CHODBA	8,07
115	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	4,09
116	WC MUŽI	5,56
117	WC ZTP/ŽENY	4,11
118	SCHODIŠTĚ	10,25
	CELKEM	1315,81

LEGENDA:

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ OTOPNÉ VODY
- ZPĚTNÉ POTRUBÍ OTOPNÉ VODY
- 1 VĚTEV č.1-ÚT MALÁ TĚLOCVIČNA
- 2 VĚTEV č.2- ÚT VELKÁ TĚLOCVIČNA
- 3 VĚTEV č.3-ÚT ZÁZEMÍ
- 4 VĚTEV č.4- VZDUCHOTECHNIKA
- SMĚR TOKU MÉDIA
- REDUKCE POTRUBÍ
- IZ TEPELNÁ IZOLACE – POTRUBNÍ POUZDRA Z MV
- TH HLAVICE TERMOSTATICKÁ HEIMEIER K
- RUŠ ŠROUBENÍ ROHOVÉ UZAVÍRACÍ S VYPOUŠTĚNÍM
- VKm OCELOVÉ DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO VENTIL KOMPAKT SE STŘEDOVÝM NAPOJENÍM
- VKM Z OCELOVÉ DESKOVÉ POZINKOVANÉ OTOPNÉ TĚLESO VENTIL KOMPAKT SE STŘEDOVÝM NAPOJENÍM

POZNÁMKY

- VOLNĚ VEDENÉ HORIZONTÁLNÍ ROZVODY OTOPNÉ VODY NAD DN 32 JSOU BUDOU SVAŘENY Z OCELOVÝCH HLADKÝCH TRUBEK. ROZVODY OTOPNÉ VODY DO DN 32 VČETNĚ (VĚTEV č.1,3) JSOU NAVRŽENY OCELOVÝCH POZINK. TENKOSTĚNNÝCH TRUBEK SPOJOVANÝCH LISOVÁNÍM.
- OTOPNÁ TĚLESA V PŘÍSTAVBĚ A VESTAVBĚ (VĚTEV č.3) BUDOU NAPOJENA NA ROZDĚLOVAČE V CHODBÁCH VÍCEVRSTVÝMI PLASTOVÝMI TRUBKAMI D 20x2, KTERÉ BUDOU VEDENY V PODLAZE A SPOJOVÁNY LISOVANÝMI TVAROVKAMI. OTOPNÁ TĚLESA BUDOU NAPOJENA ROHOVÝMI ŠROUBENIMI NA ROZVODY OTOPNÉ VODY ZE STĚNY.
- K VYTÁPĚNÍ VELKÉ TĚLOCVIČNY BUDE INSTALOVÁN "SUCHÝ" SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ. TRUBKY PE-AL D 20x2 BUDOU UPEVNĚNY DO LIŠT KOTVENÝCH DO TEPELNÉ IZOLACE PODLAHY Z EPS DESEK. TRUBKY BUDOU VEDENY V PROSTORU MEZI IZOLACI A TROJITÝM ROŠTEM PRO VLD DESKY
- VOLNĚ VEDENÉ POTRUBÍ OTOPNÉ VODY BUDE TEPELNĚ IZOLOVÁNO POTRUBNÍMI POUZDRY Z MV A ALS POLEPEM

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	MAXXI – THERM s.r.o. projekční a poradenská činnost Ocelářská 473/29, 703 00 OSTRAVA 3 tel.: 596 913 265, 736 163 711 IČO: 277 77 685 e-mail: maxxitherm@seznam.cz
Ing.Michal Havlíček	Ing.Michal Havlíček ml.	Ing.Michal Havlíček ml.	
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 8, 729 30 zastoupená OBVODEM STARÁ BĚLÁ, JUNÁCKÁ 127, 724 00			DATUM: VIII/2022
AKCE: SPORTOVNÍ HALA U ZŠ JUNÁCKÁ, MÍSTO STAVBY: V OSTRAVĚ – STARÉ BĚLÉ Junácká 700, 724 00 Ostrava-jih			ARCH.Č.: 48/22
ČÁST: D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB			POČ. A4: 4
OBSAH: VYTÁPĚNÍ			MĚŘÍTKO: 1:100
NÁZEV: PŮDORYS 1.NP			STUPEŇ PD: DPS
			VÝKR.Č.: D.1.4-B1