

DETAIL KŘÍŽENÍ V MÍSTNOSTI 1.09

LEGENDA:



RADIÁLNÍ ULTRATICHÝ A ÚSPORNÝ VENTILÁTOR S INSTALACÍ NA STĚNU (PŘÍP. POD STROP). S MOŽNOSTÍ NAPOJENÍ DRUHÉ MÍSTNOSTI – PŘES TALÍŘOVÝ VENTIL

⑨ ODVODNÍ REGULOVATELNÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ø100

Ve2 ULTRA TICHÝ DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR S DOBĚHEM DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ ø160mm MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU 235 m³/h

RJ1, 2 REKUPERAČNÍ JEDNOTKA VČ. OVLÁDÁNÍ A ČIDLA VLHKOSTI Qod=77/43m³/h, Qpř=69/38m³/h (230V, 50Hz, 31/12W, 4,9kg)

DIMENZOVÁNÍ MNOŽSTVÍ VZDUCHU DLE ZAŘ. PŘEDMĚTŮ
150 m³/h na sprchu
50 m³/h na wc
50 m³/h na výlevku
30 m³/h na umyvadlo
20 m³/h na skříňku
25 m³/h na pisoár

TH7 TLUMIČ HLUKU; ČTYŘHRANNÝ, DÉLKY 1 m PRO POTRUBÍ 600x350; Δp=25 Pa;





PK4 POŽÁRNÍ KLAPKA 500x355 VYBAVENA SERVOPOHONEM BELIMO ČI GRUNER (24V AC/DC) S OPTICKÝM HLÁSIČEM KOUŘE A NAPÁJECÍ JEDNOTKOU (NAPĚTÍ SESTAVY 230V AC).

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	MAXXI – THERM s.r.o.
Ing.Michal Havlíček	Ing.Michal Havlíček ml.	Ing.Michal Havlíček ml.	projekční a poradenská činnost Ocelářská 473/29, 703 00 OSTRAVA 3 tel.: 596 913 265, 736 163 711 IČO: 277 77 685 e-mail: maxxitherm@seznam.cz

INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 8, 729 30
zastoupená OBVODEM STARÁ BĚLÁ, JUNÁCKÁ 127, 724 00

AKCE: SPORTOVNÍ HALA U ZŠ JUNÁCKÁ,
MÍSTO STAVBY: V OSTRAVĚ – STARÉ BĚLÉ
Junácká 700, 724 00 Ostrava-jih
ČÁST: D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
OBSAH: VZDUCHOTECHNIKA
NÁZEV: PŮDORYS 1.NP

DATUM:	VIII/2022
ARCH.Č.:	48/22
POČ. A4:	4
MĚŘÍTKO:	1:100
STUPEŇ PD:	DPS
VÝKR.Č.:	D.1.4–B2