

	NÁZEV	NAPĚTÍ	PROUD	SCHÉMA	PÓLŮ	KRYTÍ
1V	Zásuvka, jednonásobná v rámečku, pod omítku, 16A/230V	230	16	1x 2p+z	1	IP20
2V	Zásuvka, dvojnásobná ve společném vodorovném rámečku, pod omítku, 16A/230V	230	16	2x 2p+z	1	IP20
4V	Zásuvka, čtyřnásobná ve společném vodorovném čtyř rámečku, pod omítku, 16A/230V	230	16	4x 2p+z	1	IP20
D	Zásuvka, jednonásobná v provedení na omítku s víčkem, 16A/230V, barva bílá	230	16	1x 2p+z	1	IP44
3V	3f. zásuvka, 16A/400V, provedení na omítku	400	16	1x 4p+z	3	IP44
3V	3f. vypínač, 1-0, 20A/400V, provedení na omítku	400	20	3	3	IP44
	Ochranné pospojování					
	kabelová trasa uložená pod omítkou					

Označování zásuvek:

#1 — identifikační číslo jističového vývodu z daného rozváděče
3V2PD

identifikace rámečkové sestavy

3 V 2 P D

- Datová zásuvka 2xRJ45 cat5e (D) / Bez datové zásuvky (-)
- (P) jedna ze zásuvek je vybavena přepěť. ochranou tř. III / Bez přepěťové ochrany (-)
- Počet silových zásuvek 230V/16A
- Uložení zásuvky vodorovné ve stěně (V), svislé ve stěně (S), v podlahové krabici (P)
- x-násobný rámeček

LEGENDA - STÁVAJÍCÍ ŠKOLA

SO.A	Spojovací chodba	1181,57
SO.B	Jádro	2196
SO.C	Jádro	2127

LEGENDA

Č.m.	Název místností	Plocha [m2]	Podlahy	Stěny	Stropy	Poznámka	Světlá výška [m]
101	Velká tělocvična	799,86	103 - Podlaha	Stávající obvodový obklad	Stávající podhled	-	9,5
102	Nářaďovna	81,83	103 - Podlaha	Vápenocementová omítka	Vápenocementová omítka	-	2,85
103	Chodba - nástupní	57,96	pryžová - stěrka	Vápenocementová omítka	Vápenocementová omítka	-	2,75
104	Malá tělocvična	424,69	Stávající dřevěná - parkety	Stávající obklad - keramický	Vápenocementová omítka	Stávající obklad - keramický	5,5
105	Kuchyňka	6,78	Keramická - podlaha	Keramický obklad	Vápenocementová omítka	Keram. sokl do v. 100mm	2,85
106	Hygienické zázemí - učitelé	7,81	Keramická - dlažba	Keramický obklad	Vápenocementová omítka	Keram. sokl do v. 100mm	2,85
107	Šatna - muži	15,47	Keramická - podlaha	Vápenocementová omítka	Vápenocementová omítka	Sokl z keram.des. v. 100mm	2,85
108	Šatna - ženy	15,47	Keramická - podlaha	Vápenocementová omítka	Vápenocementová omítka	Sokl z keram.des. v. 100mm	2,85
109	Hygienické zázemí - žáci	17,99	Keramická - dlažba	Keramický obklad	Vápenocementová omítka	Keram. sokl do v. 100mm	2,85
110	Chodba	98,01	Keramická - podlaha	Vápenocementová omítka	Vápenocementová omítka	Sokl z keram.des. v. 100mm	2,85
111	Hygienické zázemí - šatna - ženy	16,73	Keramická - dlažba	Keramický obklad	Vápenocementová omítka	Keram. sokl do v. 100mm	2,85
112	Šatna - ženy	15,47	Keramická - podlaha	Vápenocementová omítka	Vápenocementová omítka	Sokl z keram.des. v. 100mm	2,85
113	Kancelář - správce	29,96	Koberec	Vápenocementová omítka	Vápenocementová omítka	Sokl z keram.des. v. 100mm	2,85
114	Chodba	8,87	Keramická - podlaha	Vápenocementová omítka	Vápenocementová omítka	Sokl z keram.des. v. 100mm	2,85
115	Úklidová místnost	4,09	Keramický - obklad	Keramický - obklad	Vápenocementová omítka	-	2,85
116	WC - muži	9,56	Keramický - dlažba	Keramický - obklad	Vápenocementová omítka	Keram. sokl do v. 100mm	2,85
117	WC - ZTP/ženy	6,92	Keramický - dlažba	Keramický - obklad	Vápenocementová omítka	Keram. sokl do v. 100mm	2,85
118	Schodiště	18,26	pryžová - stěrka	Vápenocementová omítka	Vápenocementová omítka	-	2,85
	Součet ploch - celkem	1595,89					

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
- KERAMICKÉ TVÁRNICE NA PŘESNÉ ZDĚNÍ PEVNOST -P15
- KERAMICKÉ TVÁRNICE NA PŘESNÉ ZDĚNÍ PEVNOST -P10
- KERAMICKÉ TVÁRNICE NA PŘESNÉ ZDĚNÍ PEVNOST -P8-P10
- TEPELNÁ -IZOLACE
- PŘEDSTĚNA Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC NA PŘESNÉ -ZDĚNÍ
- OBKLAD -STĚN
- DOZDĚVKY Z POROBETONOVÝCH -TVÁRNIC
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE -TĚLOCVIČNY
- STÁVAJÍCÍ ZATEPLENÍ TĚLOCVIČNY A -ŠKOLY
- STÁVAJÍCÍ KONSTUKCE -ŠKOLY

Název stavby:	Sportovní hala u ZŠ Jurečkova, v Ostravě – Staré Bělé	fmib systems	Moravská 758/95 Ostrava – Jih PSČ 700 30
Místo stavby:	k.ú. Stará Bělá, parc. č. 3602/1, 3602/9	Vypracoval:	Stanislav Gajzler
		Kontroloval:	Ing. Studnička
Investor:	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 v zastoupení městského obvodu Stará Bělá Jurečková 127, 724 00	Schválil:	Lumír Mokrý
		Datum:	07/2022
		Profese:	Silnoproudá elektrotechnika
Název výkresu:	Půdorys 1.NP - elektroinstalace	Výkres č.:	03
Stupeň:	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)	Měřítko:	1:100
Archivní č.	–	Formát:	420x1050
		Paré:	-